

# Zertifikat

## Hygiene – Konformitätsprüfung

**Geprüfte Gerätebaureihe** LUMI-Druckwasser-Befeuchtungssystem

**Geräteart** Hochdruck-Direktbefeuchter

**Hersteller** Michelbach GmbH, Lupinenstraße 7, 90513 Zirndorf, Deutschland

**Prüfdatum /-ort** 25.02.2010, Fa. Sovello AG, Sonnenallee 14-18, 06766 Thalheim, Deutschland

**Prüfkriterien** Hygienerrelevante Anforderungen folgender Regelwerke:

**Allgemeine Raumlufthtechnik    Krankenhausbereich**

VDI 6022, Blatt 1 (04/2006)	<input checked="" type="checkbox"/>	DIN 1946-4 (12/2008)	<input checked="" type="checkbox"/>
SWKI VA104-01 (04/2006)	<input checked="" type="checkbox"/>	SWKI 99-3 (03/2004)	<input checked="" type="checkbox"/>
VDI 3803 (02/2010)	<input checked="" type="checkbox"/>	ÖNORM H 6020 (02/2007)	<input checked="" type="checkbox"/>
ÖNORM H 6021 (09/2003)	<input checked="" type="checkbox"/>		
DIN EN 13779 (09/2007)	<input checked="" type="checkbox"/>		

**Prüfergebnis** Die Hygiene-Konformität wird  nicht  mit Auflagen  ohne Auflagen bestätigt

**Gültigkeitszeitraum** 3 Jahre: 02.2010 - 02.2013

**Registriernummer** HKP/D/023-1b/8/MB/0210/0213/MZ



Gutachter: Dr.-Ing. M. Möritz

ausgestellt am 15.03.2010, Berlin

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) wurden die hygienerlevanten Anforderungen der unter „Prüfkriterien“ mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft. Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die HKP umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.