


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Rotthausen Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-253108-15-Ho
Ansprechpartnerin: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Prüfstelle:	Hygiene Institut des Ruhrgebiets Institut für Umwelthygiene und Toxikologie Rotthausen Straße 21 49879 Gelsenkirchen
Prüfgegenstand:	Hybridrückkühlssystem vom Typ LUMI RKS
Hersteller:	Michelbach GmbH LUMI-Systems Lupinenstrasse 7 90513 Zirndorf
Grundlage der Prüfung:	✓ VDI 2047, Blatt 2 (01/2015)
Gültigkeitszeitraum:	5 Jahre 01/2015 – 01/2020
Gutachten:	W-233373-13-Ho



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das überprüfte Hybridrückkühlssystem vom Typ LUMI RKS der Fa. Michelbach GmbH, soweit im Gutachten W-233373-13-Ho dargestellt, mit den Anforderungen des o.g. Regelwerkes konform geht.

(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Bereichsleiterin Raumluftechnik
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 03.02.2015, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen des o.g. Regelwerkes geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche das o.g. Regelwerk verweist wurden nicht geprüft.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)